Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
1. a)	**Zulauf-/Filterschacht DN 400 PE** mit Filterkorb und Aushebebügel / Material PE, Anschlüsse DN 160 oder nach Vorgabe, Schachtdurchm. DN 560, Schachthöhe 1.500 mm, Aufbau bis GOK und belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
1. b)	**Zulauf-/Absetz/-Filterschacht DN 600 PE** mit Absetzraum als Schlamm-/Sandfang und Tauchfilter-einrichtung mit Schwimmschmutzsperre und Notüberlauf mit Filterkorb / Material PE, Anschlüsse DN 200 oder nach Vorgabe, Schachtdurchm. DN 560, Schachthöhe 2.000 mm, Aufbau bis GOK und belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
1. c)	**Zulauf-/Absetz/-Filterschacht DN 1000 PE** mit Absetzraum als Schlamm-/Sandfang und Tauchfilter-einrichtung mit Schwimmschmutzsperre und Notüberlauf mit Filterkorb / Material PE, Belastbar bis SLW 60, Anschlüsse nach Vorgabe bis DN 300, Schachthöhe _____ mm zzgl. Aufsatzstück teleskopisch höhenver-stellbar bis Höhe 500 mm, Gesamtschachthöhe max. _____, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Heitker® RegenwasserSysteme

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
1. d)	**Regenwasser-Sedimentationsanlage Typ 1-6** Dauerstaufilteranlage, Material PP, Ø 1.000 mm x L 6.000 mm, Einstufung nach DWA-M 153 und DWA-A 102, Anschlüsse nach Abstimmung, 2 Stk. Domansatz DN 600 für bauseitigen Domschachtaufbau Als 3-Zonen Filteranlage bestehend aus: Sedimentation, Tauchwand für Schwimmschmutz und Leichtflüssigkeit, Klarwasserzone mit Tauchrohrableitung zur Rigole • Gewicht ca. 0,4 t, wodurch ein Einbau mittels Radlader oder Bagger möglich ist, und kein Autokran benötigt wird. • Flache Bauform, niedrige Einbautiefe **Bauseitige Leistungen:** - 2 Stk. Domschachtaufbau Ø 1,00 m mit Betonring/Konus/BEGU-Abdeckung D 400 mit Lüftungsöffnungen auf bewehrter Ortbetonplatte 1,50 m x 1,50 m x 0,25 m - Verrohrung der Filteranlage Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
1. e)	**Regenwasser-Behandlungsanlage Typ 1-6 LK** Sedimentationsanlage mit Lamellenklärer **Geprüft durch das IKT Gelsenkirchen!** Dauerstaufilteranlage, Material PP, Ø 1.000 mm x L 6.000 mm, Einstufung nach DWA-M 153 und DWA-A 102, Anschlüsse nach Abstimmung, 2 Stk. Domansatz DN 600 für bauseitigen Domschachtaufbau • 2 Sedimentationszonen • Sedimentschwelle • Tauchwand mit Lamellenschrägklärpaket • L 2,00 m x B 0,80 m x H 0,50 m mit 1,6 m² Anströmfläche • Schwimmschmutz- und Leichtflüssigkeitssperre • Klarwasserzone mit Tauchrohrableitung zur nachfolgenden Behandlungsstufe • Leichtflüssigkeits-Rückhaltevolumen 3,70 m³	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
Forts. 1. e)	• Gewicht ca. 0,4 t, wodurch ein Einbau mittels Radlader oder Bagger möglich ist, und kein Autokran benötigt wird. • Flache Bauform, niedrige Einbautiefe **Bauseitige Leistungen:** - 2 Stk. Domschachtaufbau Ø 1,00 m mit Betonring/Konus/BEGU-Abdeckung D 400 mit Lüftungsöffnungen auf bewehrter Ortbetonplatte 1,50 m x 1,50 m x 0,25 m - Verrohrung der Filteranlage Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..			
1. f)	**Regenwasser-Behandlungsanlage Typ 1-6 S** Sedimentationsanlage mit Substratfilterzone Dauerstaufilteranlage, Material PP, Ø 1.000 mm x L 6.000 mm, Einstufung nach DWA-M 153 und DWA-A 102, Anschlüsse nach Abstimmung, 2 Stk. Domansatz DN 600 für bauseitigen Domschachtaufbau • 3,38 m² Substratfiltration mit Ableitzone • Tauchwand für Schwimmschmutz / Leichtflüssigkeit • Klarwasserzone mit Ableitungsrohranschluss zur Rigole und Spülschachtfunktion • Leichtflüssigkeits-Rückhaltevolumen 2,80 m³ • Gewicht ca. 0,4 t, wodurch ein Einbau mittels Radlader oder Bagger möglich ist, und kein Autokran benötigt wird. • Flache Bauform, niedrige Einbautiefe **Bauseitige Leistungen:** - 2 Stk. Domschachtaufbau Ø 1,00 m mit Betonring/Konus/BEGU-Abdeckung D 400 mit Lüftungsöffnungen auf bewehrter Ortbetonplatte 1,50 m x 1,50 m x 0,25 m - Verrohrung der Filteranlage Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
1. g)	**Regenwasser-Behandlungsanlage 2-stufig** **Geprüft durch das IKT in Gelsenkirchen!** **Reinigungsstufe 1** **Regenwasser-Behandlungsanlage Typ 1-6 LK** Sedimentationsanlage mit Lamellenklärer Dauerstaufilteranlage, Material PP, Ø 1.000 mm x L 6.000 mm, Einstufung nach DWA-M 153 und DWA-A 102, Anschlüsse nach Abstimmung, 2 Stk. Domansatz DN 600 für bauseitigen Domschachtaufbau • 2 Sedimentationszonen • Sedimentschwelle • Tauchwand mit Lamellenschrägklärpaket • L 2,00 m x B 0,80 m x H 0,50 m mit 1,6 m² Anströmfläche • Schwimmschmutz- und Leichtflüssigkeitssperre • Klarwasserzone mit Tauchrohrableitung zur nachfolgenden Behandlungsstufe • Leichtflüssigkeits-Rückhaltevolumen 3,70 m³ • Gewicht ca. 0,4 t, wodurch ein Einbau mittels Radlader oder Bagger möglich ist, und kein Autokran benötigt wird. • Flache Bauform, niedrige Einbautiefe **Reinigungsstufe 2** **Regenwasser-Behandlungsanlage Typ 1-6 S** Sedimentationsanlage mit Substratfilterzone Dauerstaufilteranlage, Material PP, Ø 1.000 mm x L 6.000 mm, Einstufung nach DWA-M 153 und DWA-A 102, Anschlüsse nach Abstimmung, 2 Stk. Domansatz DN 600 für bauseitigen Domschachtaufbau • 3,38 m² Substratfiltration mit Ableitzone • Tauchwand für Schwimmschmutz / Leichtflüssigkeit • Klarwasserzone mit Ableitungsrohranschluss zur Rigole und Spülschachtfunktion • Leichtflüssigkeits-Rückhaltevolumen 2,80 m³ • Gewicht ca. 0,4 t, wodurch ein Einbau mittels Radlader oder Bagger möglich ist, und kein Autokran benötigt wird. • Flache Bauform, niedrige Einbautiefe **Bauseitige Leistungen:** - 4 Stk. Domschachtaufbau Ø 1,00 m mit Betonring/Konus/BEGU-Abdeckung D 400 mit Lüftungsöffnungen auf bewehrter Ortbetonplatte 1,50 m x 1,50 m x 0,25 m - Verrohrung der Filteranlage	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
2. a)	**HeitkerBloc 400 Regenwasser-Versickerungssystem** Rigolenfüllkörper HeitkerBloc 400 als Speicherrigole für die Versickerung von Regenwasser, TÜV-Nord geprüft, Material PP, Farbe schwarz, Anschlüsse DN 110/160/200/250/315/400, Elementabmessungen L 0,40 x B 0,40 x H 0,40 m, Speicherkapazität ca. 96 %, Belastbarkeit SLW 60 bei Mindestüberdeckung 1 m, vollständige Entlüftung/Entleerung, Vollständige Volumennutzung durch Komplettentlüftung, seitliche Austrittsfläche 90%, Aufstandsfläche 28%, inkl. Verbindungselemente horizontal /vertikal, eingeformter Sedimentationskanal als Spül-/Verteilkanal mit geschlossener glatter Fließsohle als Sedimentationswanne zur Minimierung von Rigolenverschlammungen, Entlüftungsplatte mit Entlüfter DN 110 (Länge der Überlaufleitung ist separat auszuschreiben, Verlegung steigend zum Entlüfter), HeitkerBloc-Geotextil, GRK 3, 200 g/qm als werkseitiger Zuschnitt passend zur Rigolenabmessung, inkl. Überlappung und Verschnitt **Rigolenabmessung: L ____ m x B ____ m x H ____ m** **Bruttovolumen: _____ cbm** **Nutzvolumen (96%): _____ cbm** Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Psch.**	**…….. €**	**……. €**
2. aa)	**Verlegung Versickerungsrigole in der Baugrube** auf einem verdichteten versickerungsfähigem und tragfähigen Feinplanum (Pflasterungsplanum) waagerecht ohne Gefälle hergestellt. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig Mindest-Verformungsmodul (Evd von ≥ 25MN/m² sein. Die Sauberkeitsschicht besteht aus Brechsand/Splitt 2-5 mm in einer Stärke von 5 cm. Baugrube und Einbaufläche des Planum Rigolenfläche zzgl. 1 m Arbeitsraum rundum mit Abböschung nach DIN 4124 (Baugruben und Gräben) herstellen. Sohltiefe Planum: - _____ m Überdeckung der Rigole bis OK Gelände: _____ m _____ cbm Bodenaushub (Bodenklasse ….), seitlich auf dem Grundstück lagern, verteilen oder abtransportieren, sowie herstellen des Feinplanum, ist gesondert auszuschreiben. _____ cbm Verfüllmaterial und Verfüllung der Rigole rundum und bis zur Tragschicht OK Gelände ist gesondert auszuschreiben. Material: filterstabil abgekörnt und verdichtungsfähig. Die Verfüllung und Verdichtung muss rundum gleichmäßig und lagenweise erfolgen.			

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
2. b)	**HeitkerBloc 400 Regenwasser-Rückhaltesystem** Rigolenfüllkörper HeitkerBloc 400 als Speicherrigole für die Rückhaltung von Regenwasser, TÜV-Nord geprüft, Material PP, Farbe schwarz, Anschlüsse DN 110/160/200/250/315/400, Elementabmessungen L 0,40 x B 0,40 x H 0,40 m, Speicherkapazität ca. 96 %, Belastbarkeit SLW 60 bei Mindestüberdeckung 1 m, vollständige Entlüftung/Entleerung, Vollständige Volumennutzung durch Komplettentlüftung, seitliche Austrittsfläche 90%, Aufstandsfläche 28%, inkl. Verbindungselemente horizontal /vertikal, eingeformter Sedimentationskanal als Spül-/Verteilkanal mit geschlossener glatter Fließsohle als Sedimentationswanne zur Minimierung von Rigolenverschlammungen, Entlüftungsplatte mit Entlüfter DN 110 (Länge der Überlaufleitung ist separat auszuschreiben, Verlegung steigend zum Entlüfter) **Ummantelung der Rückhalteanlage mit:** HeitkerBloc-Geotextil, GRK 3, 200 g/qm als werkseitiger Zuschnitt passend zur Rigolenabmessung, inkl. Überlappung und Verschnitt als Schutzvlies außerhalb der PE-Dichtungsbahn PEHD-Dichtungsbahn 2,00 mm mit DIBt-Zulassung In dieser Position sind nachstehende Kosten enthalten: 2 Stk. PE-Stirnwandplatten mit den Abmessungen B Rigole x H Rigole x Stärke 8 mm, Anschlussstutzen inkl. Überlappung und Verschnitt **Rigolenabmessung: L ____ m x B ____ m x H ____ m** **Bruttovolumen: _____ cbm** **Nettovolumen (96%): _____ cbm** Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Psch.**	**…….. €**	**…….. €**
2. bb)	**Verlegung Rückhalterigole in der Baugrube** auf einem verdichteten versickerungsfähigem und tragfähigen Feinplanum (Pflasterungsplanum) waagerecht ohne Gefälle hergestellt. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig Mindest-Verformungsmodul (Evd von ≥ 25MN/m² sein. Die Sauberkeitsschicht besteht aus Brechsand/Splitt 2-5 mm in einer Stärke von 5 cm. Baugrube und Einbaufläche des Planum Rigolenfläche zzgl. 1 m Arbeitsraum rundum mit Abböschung nach DIN 4124 (Baugruben und Gräben) herstellen.			

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
Forts. 2. bb)	Sohltiefe Planum: - _____ m Überdeckung der Rigole bis OK Gelände: _____ m _____ cbm Bodenaushub (Bodenklasse ….), seitlich auf dem Grundstück lagern, verteilen oder abtransportieren, sowie herstellen des Feinplanum, ist gesondert auszuschreiben. _____ cbm Verfüllmaterial und Verfüllung der Rigole rundum und bis zur Tragschicht OK Gelände ist gesondert auszuschreiben. Material: filterstabil abgekörnt und verdichtungsfähig. Die Verfüllung und Verdichtung muss rundum gleichmäßig und lagenweise erfolgen.			
2. c)	**HeitkerBloc 400 Regenwasser-Rückhaltesystem als WERKSMODUL** Rigolenfüllkörper HeitkerBloc 400 als werkseitig gefertigte Speicherrigole für die Rückhaltung von Regenwasser, TÜV-Nord geprüft, Material PP, Farbe schwarz, Anschlüsse DN 110/160/200/250/315/400, Elementabmessungen L 0,40 x B 0,40 x H 0,40 m, Speicherkapazität ca. 96 %, Belastbarkeit SLW 60 bei Mindestüberdeckung 1 m, vollständige Entlüftung/Entleerung, Vollständige Volumennutzung durch Komplettentlüftung, seitliche Austrittsfläche 90%, Aufstandsfläche 28%, inkl. Verbindungselemente horizontal /vertikal, eingeformter Sedimentationskanal als Spül-/Verteilkanal mit geschlossener glatter Fließsohle als Sedimentationswanne zur Minimierung von Rigolenverschlammungen, Entlüftungsplatte mit Entlüfter DN 110 (Länge der Überlaufleitung ist separat auszuschreiben, Verlegung steigend zum Entlüfter) **Ummantelung der Rückhalteanlage mit:** HeitkerBloc-Geotextil, GRK 3, 200 g/qm als werkseitiger Zuschnitt passend zur Rigolenabmessung, inkl. Überlappung und Verschnitt als Schutzvlies außerhalb der PE-Dichtungsbahn PEHD-Dichtungsbahn 2,00 mm mit DIBt-Zulassung In dieser Position sind nachstehende Kosten enthalten: 2 Stk. PE-Stirnwandplatten mit den Abmessungen B Rigole x H Rigole x Stärke 8 mm, Anschlussstutzen inkl. Überlappung und Verschnitt **Werkseitige Leistung:** Die Anlage wird werkseitig zusammengebaut, mit PE-Dichtungsbahn ummantelt und verschweißt, mit Geotextil ummantelt und als einbaufertiges Kompakt-Modul zur Baustelle geliefert. Verschweißung der PE-Dichtungsbahn durch DVS 2212-geprüfte Schweißer (TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG).	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
Forts. 2. c)	**Rigolenabmessung: L ____ m (max. 14 m) x B ____ m (max. 2,8 m) x H ____ m (max. 2,0 m)** **Bruttovolumen: _____ cbm** **Nettovolumen (96%): _____ cbm** Liefernachweis: Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..			
3. a)	**Drosselschacht DN 400 PE** mit statischer Abflussdrosselung mittels Querschnittsreduzierung zur zeitverzögerten gedrosselten Ableitung, mit oder ohne Notüberlauf ab Rigolenoberkante Material PE, Anschlüsse nach Vorgabe, Abflussleistung _____l/s, Lochquerschnitt Drosselung _____, Schachthöhe _____ mm, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**…….. €**
3. b)	**Drosselschacht DN 1000 PE** mit veränderbarer statischer Abflussdrosselung mittels Querschnittsreduzierung durch Lochblende zur zeitverzögerten gedrosselten Ableitung, mit oder ohne Notüberlauf ab Rigolenoberkante Material PE, Belastbar bis SLW 60, Anschlüsse nach Vorgabe, Abflussleistung _____l/s, Lochquerschnitt Drosselung _____, Schachthöhe _____ mm zzgl. Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis Höhe 500 mm, Gesamtschachthöhe max. _____, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**…….. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
3. c)	**Drosselschacht DN 1000 PE** mit konstanter Abflussdrosselung mittels schwimmergesteuerter Querschnittsreduzierung zur zeitverzögerten gedrosselten Ableitung, mit oder ohne Notüberlauf ab Rigolenoberkante Material PE, Belastbar bis SLW 60, Anschlüsse nach Vorgabe, Abflussleistung _____l/s, Schachthöhe _____ mm zzgl. Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis Höhe 500 mm, Gesamtschachthöhe max. _____, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**…….. €**
3. d)	**Drosselschacht DN 1000 PE** mit konstanter Abflussdrosselung mittels Wirbelventil zur zeitverzögerten gedrosselten Ableitung, objektspezifisch bemessen, mit oder ohne Notüberlauf ab Rigolenoberkante Material PE, Belastbar bis SLW 60, Anschlüsse nach Vorgabe, Abflussleistung _____l/s, Schachthöhe _____ mm zzgl. Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis Höhe 500 mm, Gesamtschachthöhe max. _____, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**…….. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
4. a)	**Spül-/Kontrollschacht DN 400 PE** mit Absetzraum als Schlamm-/Sandfang - Schachthöhe: ____ m, - Schachtdurchmesser: 400 mm - Anschlüsse: nach Vorgabe bis DN 300 - belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**……. €**
4. b)	**Spül-/Kontrollschacht DN 600 PE** mit Absetzraum als Schlamm-/Sandfang - Schachthöhe: ____ m, - Schachtdurchmesser: 560 mm - Anschlüsse: nach Vorgabe bis DN 400 - belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**……. €**
4. c)	**Spül-/Kontrollschacht DN 1000 PE** mit Absetzraum als Schlamm-/Sandfang / Material PE, Belastbar bis SLW 60, Anschlüsse nach Vorgabe, Schachthöhe _____ mm zzgl. Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis Höhe 500 mm, Gesamtschachthöhe max. _____, belüftete Abdeckung bauseits **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…….. Stk.**	**…… €/Stk.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Komplettprogramm Regenwasser-Versickerung für kleine angeschlossene Flächen

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
5.	**Filterschacht DN 315 PP** inkl. Filterkorb mit Aushebebügel für bis 300 m² angeschlossene Flächen Material: PP Schachthöhe: 570 mm Schachtdurchm.: 315 mm Anschlüsse: 2 x Zulauf 110 / 1 x Ablauf DN 110 oder DN 160 / 1 x Anschluss DN 110 für Notüberlauf bei verstopftem Filter Abdeckung: Deckel DN 315 für KG-Spitzende, Ø 350 mm, begehbar **Separat auszuschreiben** Schachtrohr, 1 m KG-Rohr DN 315 mit Muffe Verschlusskappen KG für nicht benötigte Anschlüsse **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
6. a)	**HeitkerBloc-Fertigmodul 1200 l** als werkseitig vorkonfektioniertes Fertigmodul mit Geotextilummantelung und 2 Anschlüssen DN 110 oder DN 160, Speicherkapazität der Versickerungsmodule 95% Volumen: 1200 Liter **Abm. Je Element:** **L 2400 mm x B 1200 mm x H 400 mm** **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
6. b)	**HeitkerBloc-Fertigmodul 600 l** als werkseitig vorkonfektioniertes Fertigmodul mit Geotextilummantelung und 2 Anschlüssen DN 110 oder DN 160, Speicherkapazität der Versickerungsmodule 95% Volumen: 600 Liter **Abm. Je Element:** **L 1200 mm x B 1200 mm x H 400 mm** **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
6. c)	**HeitkerBloc-Fertigmodul 300 l** als werkseitig vorkonfektioniertes Fertigmodul mit Geotextilummantelung und 2 Anschlüssen DN 110 oder DN 160, Speicherkapazität der Versickerungsmodule 95% Volumen: 300 Liter **Abm. Je Element:** **L 600 mm x B 1200 mm x H 400 mm** **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Ausschreibungstexte
für Regenwasser-Versickerung/Rückhaltung

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
7. a)	**HeitkerTunnel** Volumen: 333 Liter Speicherkapazität: 98% Anschlüsse: DN 110/160/200/315 **Abm. je Tunnel:** **L 1150 mm x B 750 mm x H 500 mm** **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
7. b)	**HeitkerTunnel Endwand** 2 Stk. je Tunnelstrang **Abm. je Endwand:** **L 50 mm x B 750 mm x H 500 mm** **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**…….. €/Stck.**	**……. €**
7. c)	**HeitkerTunnel-Geotextil, GRK 3, 200 g/qm** L Länge des Tunnelstrangs zzgl. 2 m x B 2,5 m als werkseitiger Zuschnitt passend zur Rigolenabmessung, inkl. Überlappung und Verschnitt **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… lfdm**	**…….. €/lfdm**	**……. €**

Technische Änderungen vorbehalten!

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de

Pos.	Beschreibung	Menge Einh.	E-Preis	G-Preis
8.	**Entlüfter DN 110 PP** bruchfest, mit Kleintiergitter, Länge der Überlauf-leitung ist separat auszuschreiben, Verlegung steigend zum Be- und Entlüfter. **Liefernachweis:** Heitker GmbH, Am Bahndamm 4, 49809 Lingen Tel.: 0591 – 96653-0, Fax: 0591 – 96653-11 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ……..	**…… Stck.**	**……..€/Stck.**	**……. €**

Heitker GmbH · Am Bahndamm 4 · 49809 Lingen
Tel. (05 91) 9 66 53-0 · Fax (05 91) 9 66 53-11 · info@heitker-lingen.de